

CE
0333

Certificat

Certificate

Page 1/2

Certificat de constance des performances des Dispositifs d'alarme de fumée

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivré par :

Organisme de certification : **AFNOR Certification**
Numéro d'identification : **0333**
Adresse : **11, rue Francis de Pressensé
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex**

Délivré à :

Fabricant : **NETATMO**
Adresse : **93, rue Nationale
92100 Boulogne Billancourt
France**

Lieu de production :

HAGER SECURITY SAS : CROLLES CEDEX France

Description du (des) produit(s) : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008 sont appliquées selon le système 1 et que le Dispositif d'alarme de fumée répond aux dispositions de l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008.

Numéro de certificat : 0333-CPR-292168

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le **14 septembre 2018**
Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiés de manière significative.

Ce certificat n'est valable qu'accompagné de son annexe.
Il annule et remplace tout certificat antérieur.

Date d'émission du certificat :
14 septembre 2018

Date de validité du certificat :
13 septembre 2023



Directeur Général d'AFNOR Certification
Franck LEBEUGLE



005 - 2017/01 - CE

Annexe au certificat émis le 14 septembre 2018 : 0333-CPR-292168

Fabricant NETATMO
93, rue Nationale
92100 Boulogne Billancourt
France

Lieu de production :
HAGER SECURITY SAS : CROLLES CEDEX France

Description des produits

Identification du (des) produit (s) certifié(s) (référence)	Désignation du (des) produit(s) selon la norme	Numéro de dossier	Utilisation des produits
NSD01 (NETATMO)	Dispositif d'Alarme de Fumée	292.0585	<p>Nature du capteur : Optique de fumée utilisant la diffusion ou la transition de lumière</p> <p>Montage : mural ou plafonnier</p> <p>Alimentation : interne au dispositif CR17450E-R (FDK)</p> <p>Options :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicateur d'alarme individuelle : oui - Interconnectable : non (radio détecteur/terminal) - Utilisation dans les véhicules de loisir : oui - Neutralisation d'alarme : oui - Accessibilité : non - Report défaut de batterie la nuit : oui

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.



Directeur Général d'AFNOR Certification
Franck LEBEUGLE